



**votre partenaire en automatismes
d'accès et fermetures**

TRAVAUX D'ELECTRICITE

- Prévoir une alimentation électrique 3 x 2.5 – 16 A protégée 30 mA, à amener du T.G.B.T. à l'arrivée de la gaine ø 40 dans une platine de scellement.